

Kommunens godkjenning gjelder kun krav som er omfattet av plan og bygningslov med forskrift og gitt tillatelse.

Arbeidsområde	Kravs-referanse	Kontrolleres ved hjelp av	Kontroll				
			Hva kontrolleres	Kontrollmetode	Sign	Dato	Dokumentasjon
Produkt	TEK § 9-21.2	Monteringsanv.	Godkjent produkt	Godkjeningsnr.			Godkjenningsskriv som følger produktet
Montering/rehabilitering av pipe	TEK § 9-21.2 VTEK § 9-21.2	Målestyr NBI 752.410 NBI 552.141	Tetthet, feieluke, gjennomføringer og høyde over tak	Trykkprøving Inspeksjon			I hht. godkjenningsskriv
Sikkerhet	TEK § 7-4	Veil. NBI 525.933	Takstige, plattform	Inspeksjon			Etter arbeidsmiljøforskrift for feier
Brannberedskap	TEK § 7-25 og TEK § 7-27.2		Plassering av røkvarsler, pulverapparat/husbrannslange	Inspeksjon			1 røkvarsler i hver etasje med boligrom pulverapparat eller husbrannslange
Fyrrom (hvis inngår)	TEK §7-24, 9-21	Veil. § 7-24 tab. 2	Kravene til branncellen	Inspeksjon			Tegning og beskrivelse av plassering fyrkjele
Oljetank (hvis inngår)	Lov om brannfarlige væsker	Monteringsanvisning	Plassering, omfylling, overdekning og tetthet	Inspeksjon Trykkprøving			Godkjent oljetank
Ildsted jmf. søknaden	Veil TEK § 9-21	NBI 552.135	Avstander til treverk, plate under ildstedet, brannmur og tilluft til peis	Inspeksjon			I hht. godkjenningsskriv for ildstedet / Monteringsanvisningen

NB. Før ansvarlig kontrollerende rekvirerer trykkprøving og tilsyn fra kommunen skal takstige, plattform event. gangbru være montert.

Anmodning om brukstillatelse (sendes Trysil kommune, Forvaltningsavdelingen - bygg, 2420 Trysil)

Som ansvarlig søker/utførende bekrefter jeg at kontroll er utført i hht. kontrollplanen og at det ikke foreligger mangler som hindrer at brukstillatelse kan gis. Eventuelle mangler er påført nedenfor.	Dato:	Sign:
Dokumentasjon (plan- og snitt-tegning event. foto) vedlegges denne anmodning		
Som ansvarlig søker/utførende bekrefter jeg at tiltaket er utført i hht. tillatelsen og anmoder om ferdigattest.	Dato:	Sign:

Ferdigattest fra kommunen:

Feierinspektørens tilsynskontroll/ event. merknader:		Ferdigattest kan gis:	Dato:	Sign.:
Eventuelle mangler må rettes snarest og senest innen:		Bygningsmyndigheten / feierinspektøren	 Håvard Rønningstad feierinspektør